

**Wyjaśnienia i zmiany
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni z trawy syntetycznej na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Szkoła Podstawowa Nr 3 przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

W związku z wyjaśnieniami treści SIWZ nr 2 z dnia 5 listopada, prosimy o dopuszczenie do udziału w wyżej wymienionym przetargu publicznym oferentów oferujących sztuczne trawy posiadające deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 zamiast deklaracji zgodności z normą PN-EN 1177. Informujemy, iż Europejską Normą określającą nawierzchnię z trawy syntetycznej przeznaczoną na boiska wielofunkcyjne oraz korty tenisowe jest właśnie norma PN-EN 15330-1.

Powszechnie za dokumenty wymagane dla traw wielofunkcyjnych uznaje się:

- kartę techniczną,
- autoryzację producenta trawy wraz z potwierdzeniem gwarancji,
- deklarację zgodności z PN EN 15330-1,
- atest PZH.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wymagania zastosowania trawy posiadającej certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 1177.

Należy zastosować nawierzchnię sztucznej trawy posiadającą deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku nr 2 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, podrozdział szczegółowa specyfikacja techniczna w pkt 3.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznych wykreśla się zapis o treści: „Nawierzchnia musi posiadać współczynnik HIC zabezpieczający przed upadkiem z wysokości zgodnej z kartą techniczną wybranych urządzeń.”

Pytanie nr 2

Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis: „gęstość: min. 42 000/m²” rozumie się „gęstość trawy: min. 42 000 włókien/m²”.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że zapis „gęstość: min. 42 000/m²” oznacza „gęstość trawy: min. 42 000 włókien/m²”.

Pytanie nr 3

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie o montaż urządzeń zabawowych określił, że to elementy różnokolorowe wycinane i wklejane z trawy syntetycznej o tych samych wartościach. Naszym zdaniem, zastosowanie takiej technologii nie sprzyja trwałości połączonej trawy i jest ze względów montażowych bardzo trudne do wykonania. Zdaniem pytającego określona technologia jaką wyznaczył Zamawiający nie sprawdzi się w praktyce, dlatego prosimy, aby Zamawiający zmienił wymagania dotyczące wykonania montażu urządzeń zabawowych na alternatywne, jakim jest np. malowanie za pomocą farb, które umożliwi zrealizowanie przetargu i zarysowanie przedstawionych założeń placu zabaw (ślady stóp, ślady rączek etc.).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania płaskich urządzeń zabawowych (ślady stóp, ślady rączek etc.) poprzez malowanie za pomocą farb poliuretanowych na bazie EPDM pod warunkiem zachowania wymaganego minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym w szczególności w zakresie trwałości na ścieranie.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 15 listopada 2019 r. **do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli, ul. Botaniczna 22, 67 – 100 Nowa Sól **w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 10:15.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Pawłowska