

ZP.271.26.2019

**Wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 4**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na Muzeum Odry przy Placu Solnym w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość zmiany iniekcji ciśnieniowej murów na metodę kremu z zaślepieniem otworów.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę technologii wykonania izolacji poziomej z iniekcji ciśnieniowej na metodę kremu z zaślepieniem otworów - należy zastosować rozwiązanie przyjęte w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza nie uzyskanie współ. U dla drzwi $<1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ze względu na rodzaj szklenia przewidziany w projekcie.

Odpowiedź

Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej. Bez względu na rodzaj szklenia zastosowane drzwi winny posiadać współczynnik przenikania ciepła $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pytanie nr 3

Czy pozycja-klamki lub system pionowy otwierania drzwi ukryty w pochwyicie to system otwierania drzwi zwany antypanicznym.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową nie ma wymogu, aby klamki oraz pionowy system otwierania drzwi był systemem antypanicznym.

Pytanie nr 4

Okucia-stal szlachetna czy dotyczy tylko pochwyitu.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową w drzwiach należy zastosować pochwyty i klamki ze stali szlachetnej.

Pytanie nr 5

Czy dopuszczamy zawiasy wykonane ze stali z zaślepkami lakierowanymi ze stali szlachetnej.

Odpowiedź

Zgodnie z dokumentacją projektową w drzwiach należy zastosować zawiasy ze stali szlachetnej.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jack Milewski
DYREKTOR GENERALNY

Jack Milewski