

ZP.271.40.2018

**Wyjaśnienia i zmiana  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Czystej  
i ul. Ogrodowej w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Zaistniała rozbieżność między dokumentacją projektową a kosztorysem ofertowym, prosimy o weryfikację i sprecyzowanie, które zapisy są wiążące aby wykonawca poprawnie wycenił zamówienie:

- a) Zgodnie z profilami sieci kanalizacji deszczowej (rys. S3, S4) i opisem technicznym należy wbudować studnie rewizyjne fi 600 Tegra typ I (z tworzywa sztucznego) a zgodnie z kosztorysem studnie rewizyjne betonowe fi 600,
- b) Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm według przekroju (rys. D3) i przedmiaru natomiast zgodnie ze SIWZ i opisem technicznym należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63mm.

**Odpowiedź**

Studnie rewizyjne fi 600 należy wbudować z rury z tworzywa sztucznego. Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm według przekroju (rys.D3).

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz dokonаныmi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 19 listopada 2018 r. **do dnia 21 listopada 2018 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) **w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 10:30.**

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski  
WICEPREZYDENT

704