

ZP.271.20.2020

**Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu szklanych gablot ekspozycyjnych do budynku Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Korzeniowskiego 2 w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków:

Pytanie nr 1

Proszę o uściślenie zdania "każda gablota z kloszem szklanym; osadzona na aluminiowych anodowanych profilach". Klosz szklany kojarzy się z gablotami pulpitowymi, a nie chodzi raczej o ten rodzaj gablot.

Odpowiedź

Określenie "klosz szklany" ma na celu podkreślenie faktu, że zarówno plecy, boki, półki jak i drzwi muszą być wykonane ze szkła.

Pytanie nr 2

Czy szkielet z aluminiowych profili dotyczy wyłącznie środkowej części szklanej z półkami oraz drzwiami, czy całej konstrukcji gablot łącznie z szafką oraz fryzem górnym.

Odpowiedź

Szkielet z aluminiowych profili dotyczy tylko części szklanej.

Pytanie nr 3

Czy szkło o grubości 8mm ma być zastosowane w plecach, bokach, drzwiach oraz w półkach (tak wynika z tekstu), czy wyłącznie w półkach.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że szkło o grubości minimum 8 mm należy zastosować w półkach, plecach, bokach i drzwiach.

Pytanie nr 4

W punkcie szóstym w podpunkcie "b" wymagana jest płyta meblowa o grubości 18 mm, a w podpunkcie "d" o grubości 20 mm. Czy jest to faktyczny wymóg, czy w obu przypadkach można zastosować płytę 18mm.

Odpowiedź

W obu przypadkach należy zastosować płyty o grubości 18 mm.

ZMIANA SIWZ (zmiany zaznaczono pogrubieniem)

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 6 lit. d zapis o treści: „skrzydła z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 20 mm z obrzeżem ABS o grubości 2 mm, zamykane na klucz; zawiasy metalowe puszkowe samodomykające ze spowalnicznymi zapobiegającymi trzaskaniu skrzydeł, uchwyty szafki aluminiowe typu krawędziowego "L" nabite na górną krawędź frontu, w kolorze srebrnym, wymiary szafki: wys.60 cm, gł. 40 cm, dł. dostosowana do długości gabloty”

otrzymuje brzmienie:

„skrzydła z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o **grubości 18 mm** z obrzeżem ABS o grubości 2 mm, zamykane na klucz; zawiasy metalowe puszkowe samodomykające ze spowalnicznymi zapobiegającymi trzaskaniu skrzydeł, uchwyty szafki aluminiowe typu krawędziowego "L" nabite na górną krawędź frontu, w kolorze srebrnym, wymiary szafki: wys. 60 cm, gł. 40 cm, dł. dostosowana do długości gabloty”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl


PREZYDENT MIASTA
Nowa Sol
Jacek Milewski