

ZP.271.0005.2021

Nowa Sól, dnia 30 maja 2021 r.

## **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zagospodarowanie terenu zieleni przy ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli – część 1 budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem terenu.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

### **Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie rozwiązań wysokościowych, przekrojów poprzecznych oraz podłużnych ciągów do wykonania. Obecnie na terenie objętym opracowaniem występują liczne zastoiska wody.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnie ciągów komunikacyjnych należy wynieść na min. 0,20 m, przy czym:

- niweletę ścieżek 5 i 6 oraz utwardzenia terenu przy tych ścieżkach należy dowiązać do istniejących rzędnych nawierzchni ul. Zamiejskiej i Kombatantów,
- niweletę ścieżki nr 1 dopuszcza się poprowadzić „po terenie” lub z niewielkim wyniesieniem względem rzędnych istniejących,
- dla pozostałych ścieżek w/w warunek obowiązuje na odcinkach naturalnych zaniżeń terenu. W miejscach, gdzie ścieżki przebiegają po zawyżeniach terenowych nie jest konieczne dodatkowe wynoszenie ich niwelety. Spadki podłużne projektowanych ścieżek w terenie pofałdowanym nie powinny przekraczać 4% (co wskazano w dokumentacji projektowej).

Ponadto teren pod place zabaw i stref aktywności, na obszarach naturalnych zaniżeń należy przed wykonaniem nawierzchni naturalnej wynieść na wysokość projektowanych przy nich ciągów komunikacyjnych. W tym celu zamawiający dopuszcza wbudowanie niezanieczyszczonego gruntu pochodzącego z wykopu lub robót polegających na reprofilacji terenu inwestycji.

**Pytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o załączenie dokumentacji geologicznej terenu objętego inwestycją, określając warunki gruntowo-wodne (nośność podłoża, przydatność gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp, poziom wód gruntowych).

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej terenu objętego inwestycją.

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Prezydent Miasta Nowej Soli**

**(-) Jacek Milewski**

**Podpisano elektronicznie**