

Nowa Sól, dnia 15 lipca 2021 r.

ZP.271.0015.2021

**Wyjaśnienia
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sienkiewicza, ul. Konopnickiej, ul. Kochanowskiego, ul. Orzeszkowej oraz ul. Kasprowicza w Nowej Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 2 (numeracja pytań prowadzona narastająco)

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, oprawy o mocy 24W przy projektowanej wysokości słupów, mogą być niewystarczające do prawidłowego oświetlenia terenu. Czy wykonawca może zgodnie z zaleceniami producenta zaproponować oprawy o większej mocy.

Odpowiedź

Należy zastosować oprawy o mocy określonej w dokumentacji projektowej;

- ul. Sienkiewicza – oprawy o mocy 36W,
- ul. Kochanowskiego – oprawy o mocy 36W,
- ul. Konopnickiej – oprawy o mocy 24W,
- ul. Orzeszkowej – oprawy o mocy 24W,
- ul. Kasprowicza – oprawy o mocy 24W.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

(-) Wojciech Babiarczuk

Podpisano elektronicznie