

ZP.271.0010.2022

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę placu z budową przyłącza linii kablowej nn pomiędzy budynkami przy ul. Szkolnej w Nowej Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Jakiego kształtu ma być betonowa kostka brukowa typu ekologicznego (poz. 24 i 25 obmiaru).

Odpowiedź

Należy zastosować betonową ekologiczną kostkę brukową o następujących parametrach - grubość 8 cm, kształt: kwadrat, o wymiarach nie większych niż 200x200mm z wypustkami, której ułożenie tworzy szeroką spoinę, kolor grafitowy.

W przypadku betonowej kostki brukowej, należy zastosować kostkę o następujących parametrach: grubość 8 cm, kolor szary, składająca się z 3 elementów o wymiarach nie większych niż: 1 element – 180x120mm, 2 element - 120x120mm, 3 element - 90x120.

Pytanie nr 2

Cechy ławki parkowej z oparciem oraz koszy na odpady.

Odpowiedź

Ławka miejska typu "antywandal"

- minimalne wymiary: długość 195 cm, wysokość 80 cm, głębokość 70 cm
- konstrukcja ławki: rura stalowa Φ 38 – 40 mm, wykonana z dwóch stalowych nóg, których profil stanowi jednocześnie podłokietnik, pośrodku ławki zamontowany stalowy płaskownik, dodatkowo wzmocniony od spodu, malowana proszkowo – kolor czarny
- siedzisko i oparcie z deski drewnianej impregnowanej i malowanej lakierobejcą w kolorze palisander,
- montaż poprzez przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu

zdjęcie poglądowe



Kosz stalowy

- pojemność kosza na śmieci: min. 35l - max. 40 l
- kubeł stalowy ocynkowany uchylny
- konstrukcja kosza - rura stalowa Φ 38 – 40 mm, malowana proszkowo, rura gięta w łuk jak na zdjęciu poglądowym poniżej
- kolor czarny
- montaż poprzez przykręcenie do cokołów betonowych i wkopanie do gruntu

zdjęcie poglądowe



W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **15 kwietnia 2022 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00**. Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia **14 maja 2022 roku**.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Prezydent Miasta Nowej Soli
(-) Jacek Milewski
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/