

ZP.271.0011.2022

## **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Nowej Soli.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

### **Pytanie nr 1**

W związku z problemami dostępności kabla AKAY (wersja aluminiowa) spodziewane dostawy w granicach 3-5 miesięcy cena nie zagwarantowany czy możemy zamienić w/w kabel na odpowiednik YKYXS.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z projektem technicznym należy zastosować kable aluminiowe YAKXS 4x35mm (kable o wzmocnionej izolacji).

### **Pytanie nr 2**

Termin realizacji 4 miesiące może być zbyt krótki na zakup materiałów na który trzeba czekać do 3-4 miesięcy, czy dopuszczają państwa zamianę słupów Aluminiowe na Kompozytowe.

### **Odpowiedź**

Zgodnie z projektem technicznym należy zastosować słupy oświetleniowe ze stopu aluminium anodowane.

### **Pytanie nr 3**

Dopuszczają państwo zamianę opraw spełniające wymagania żywotność, gwarancji, zgodne z projektem Dialux.

### **Odpowiedź**

Zastosowane oprawy oświetleniowe mają spełniać założenia zawarte w dokumentacji projektowej na poziomie równym lub wyższym w zakresie wszystkich parametrów, w tym fotometrycznych tzn.

- skuteczność świetlna 140 lm/W przy mocy oprawy 36W
- skuteczność świetlna 113,5 lm/W przy mocy oprawy 45W
- skuteczność świetlna 127 lm/W przy mocy oprawy 60W
- temperatura barwowa 5000K
- wskaźnik oddawania braw CRI=70 dla barwy 5000K
- przewidywany czas eksploatacji L80F20 -100000h

**Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych  
(-) Wojciech Babiarczuk  
Podpisano elektronicznie**