

SP3.271.1.2022

**Wyjaśnienia
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 4**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na docieplenie i remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Szkoła Podstawowa nr 3 przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 22 (numeracja prowadzona narastająco)

Czy Zamawiający zezwoli na pozostawienie na dachu istniejącej papy, unikając kosztów jej demontażu i utylizacji oraz zastosowanie styropianu, bądź styropapy zamiast wełny mineralnej? Mając na uwadze znaczną różnicę cenową pomiędzy proponowaną, a projektowaną technologią wykonania robót.

Odpowiedź

Zamawiający nie zezwala na pozostawienie na dachu istniejącej papy oraz nie wyraża zgody na zmianę izolacji termicznej z wełny na styropian lub styropapę.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

**Dyrektor Szkoły
(-) Danuta Pawłowska
Podpisano elektronicznie**