



--- ISTNIEJĄCY KABEL OŚWIETLENIOWY

--- PROJEKTOWANY KABEL YAKY 4x25mm<sup>2</sup>



ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE



PROJEKTOWANY SŁUP ALUMINIOWY 4M,  
OPRAWA LED 38W, STRUMIEŃ ŚWIELNY 4100lm,  
TEMPERATURA BARWOWA 3000K

UWAGI:

WZDŁUŻ LINII KABLOWEJ UŁOŻYĆ W WYKOPIE  
BEDNARKĘ 30X4MM, Z KTÓRĄ NALEŻY POŁĄCZYĆ  
ZACISK OCHRONNY SŁUPA I PEN SIECI KABLOWEJ.



**BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERII DROGOWEJ "K4"**

**Krzysztof Komar**

ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól

NIP 925-193-73-41

Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

**Inwestor:**

GMINA ZABÓR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABÓR

**Nazwa opracowania:**

BUDOWA PARKINGÓW ROWEROWYCH, UTWARDZENIE TERENU  
WRAZ Z MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ  
BUDOWĄ OŚWIETLENIA PARKOWEGO PRZY UL. ZJEDNOCZENIA W  
NOWEJ SOLI - "PORT ROWEROWY"

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Eryka Pięciak	LBS/0066/PBE/19	inż.-elktr.	01.2021	
Nazwa rysunku:			Branża	Skala	Nr rysunku
SCHEMAT OŚWIETLENIA DRGOWEGO			elektryczna	-	<b>E2</b>