

**Wyjaśnienia**  
**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni z trawy syntetycznej na wewnętrznym dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Szkoła Podstawowa Nr 3 przekazuje treść pytań, wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

W wymaganym dokumencie tj. w Załączniku nr 1 w opisie technicznym trawy zamawiający nie określił jaki Certyfikat bezpieczeństwa oczekuje. Prosimy o sprecyzowanie podanego dokumentu oraz podanie czy zamawiający wymaga innych dokumentów, aniżeli Atest Higieniczny PZP, Karta techniczna produktu oraz Gwarancja potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.

**Odpowiedź**

Przez certyfikat bezpieczeństwa należy rozumieć certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 1177, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

**Pytanie nr 2**

Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzeń zabawowych, do których zamawiający nie podał kart technicznych. Prosimy o załączenie potrzebnych dokumentów.

**Odpowiedź**

Urządzenia zabawowe to elementy różnokolorowe wycinane i wklejane z trawy syntetycznej o tych samych wartościach i kartach technicznych co główna nawierzchnia.

**Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Danuta Pawłowska