

ZP.271.12.2019

**Wyjaśnienia i zmiany  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na Muzeum Odry przy Placu Solnym w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

W opisie technicznym dotyczącym windy widnieje udźwig urządzenia 900 kg, jednak parametry szybu przedstawione na rysunkach (1730 x 1800 mm) odpowiadają dźwigowi o kabinie 1100 x 1400 mm (udźwig 630 kg/8 osób). Dla dźwigu o udźwigu 900 kg (lub 12 osób) minimalne wymiary kabiny to 1400 x 1400 mm, i potrzebuje on szybu dużo większego niż przedstawiony jest na rysunkach. Proszę o informację, który udźwig przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź**

Należy zamontować dźwig o kabinie 1100 x 1400 mm o udźwigu min. 630 kg/8 osób.

**Pytanie nr 2**

Prędkość dźwigu elektrycznego wynosi 1m/s, co jest niezgodne z opisem technicznym. Proszę o informację, czy dźwig o takiej prędkości przejazdu przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź**

Określony w opisie technicznym parametr prędkości dźwigu elektrycznego należy traktować jako parametr minimalny. Należy zastosować dźwig o prędkości minimalnej 0,53 m/s lub większej. Tym samym dźwig o prędkości 1m/s będzie spełniał wymagania zamawiającego.

**Pytanie nr 3**

Jakie wykonanie kabiny i drzwi przyjąć dla urządzenia windy (stal malowana proszkowo, stal nierdzewna, przeszklenie, itp.).

**Odpowiedź**

Ściany i drzwi kabiny należy wykonać ze szklanych paneli, wykończenie ram - stal nierdzewna szczotkowana.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski  
WICEPREZYDENT