

ZP.271.12.2019

**Wyjaśnienia  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego Magazynu Solnego na Muzeum Odry przy Placu Solnym w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Proszę o doprecyzowanie parametrów wykładziny, które w tym momencie wykluczają się. Wykładzina homogeniczna wymieniona w opisie, o grubości całkowitej 2mm, ma taką samą grubość warstwy użytkowej czyli 2mm. Podanie w dalszej części opisu grubości warstwy użytkowej o wartości 0,7mm przy grubości całkowitej 2mm, wskazywałoby na wykładzinę heterogeniczną, proszę więc o podanie właściwych wartości.

Proszę również o informację, dotyczącą wzmocnienia wykładziny. Wykładziny naturalne rolowane typu Linoleum mają wzmocnienie z siatki z juty, wzmocnienie z siatki z włókna szklanego występuje w wykładzinie w płytkach. W związku z tym, proszę o informację dotyczącą wzmocnienia oraz preferowanej postaci wykładziny czyli w płytce czy rolce?

**Odpowiedź**

Należy przyjąć wykładzinę homogeniczną naturalną z mączki lnianej do zastosowania obiektowego, barwiona w masie, o podwyższonej klasie ścieralności, trudno zapalną o grubości min. 2mm, grubość warstwy użytkowej zgodnie z technologią producenta, zabezpieczoną powłoką ochronną, nie wymagającą konserwacji po ułożeniu.

Wykładzina powinna być układana z rolki, spawana na gorąco - wzmocnienie z siatki zgodnie z technologią producenta.

**Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski  
WICEPREZYDENT