

Nowa Sól, dnia 13 maja 2020 r.

ZP.271.12.2020


**Zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku dworca
PKP przy ul. Towarowej w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto wprowadza następujące zmiany treści specyfikacji istotnych warunków:

1) w opisie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 5.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodaje się następujące zapisy:

1. Stolarka okienna piwnic w kolorze ciemno brązowym, pozostałe w odcieniu bieli.
2. Napis DWORZEC należy wykonać z liter 3D ze stali nierdzewnej gatunku 316. Wymagany krój czcionki to „Arial”. Litery należy zamontować do fasady na krótkich wysięgnikach i podświetlić każdą z liter tzw. efekt halo. Przykład rodzaju liter 3D



Temperatura bieli podświetlenia od 3000K do 4000K.

Powyższe zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

PREZYDENT MIASTA
Nowa Sól

Jacek Milewski