

KRZYSZTOF KOMAR
UL. NOWOWIEJSKIEGO 20
67-100 NOWA SÓL
TEL. 665 898 175

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
18. PAŹ. 2018
W PŁYNĘŁO

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól /2/

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ WZDŁUŻ
PROJEKTOWANEJ DROGI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI NOWEJ SOLI – ETAP II

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

96/6, 97/2, 102/3, 105/2, 114/7, 114/5, 157/2, 156/2, 208/1, 270/12,
270/19, 270/23, 270/17, 281/3, 281/6, 280/2, 284/2, 285/2, 286/2
- obręb 0005, Gmina Nowa Sól – Miasto

298/2, 161/1, 160/2, 314, 165/3, 373 – obręb 0011 Nowe Żabno,
Gmina Nowa Sól

INWESTOR: GMINA NOWA SÓL - MIASTO
UL. PIŁSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SÓL




BRANŻA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA

UMOWA ZLECENIE: INW.7013.6.7.2018/2 Z DNIA 06.04.2018 R.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

ZAWARTOŚĆ

OPRACOWANIA: CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZĘŚĆ II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data Podpis	Nr egzemplarza
Projektant branży sanitarnej:	inż. Sergiusz Fahner	upr. proj. nr 1/89/ZG specj. inst.-inż.	10.2018 r. 	1
Sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Bogdan Dembowski	upr. proj. nr 5/89/ZG specj. inst.-inż.	10.2018 r. 	
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Maciej Bielniak	upr. proj. nr LBS/0099/POOE/12 specj. inż.-elektr.	10.2018 r. 	

Nowa Sól, październik 2018 r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.	Oświadczenie projektantów	4
II.	Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń	5-8
III.	Uzgodnienia i decyzje	9-36
1.	Prezydent Miasta Nowa Sól – decyzja znak: GKŚ.6220.0020.2012 z dn. 11.02.2013 r.,.....	10-13
2.	Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie – decyzja znak: WR.ZUZ.7.421.142.2018.Asz z dn. 15.11.2018 r.,.....	14
3.	Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie – uzgodnienie znak: WR.ZUW.7.434.10.2018.AF z dn. 09.03.2018 r.,.....	15-16
4.	Enea Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Nowa Sól, warunki znak: 24705/2018/OD4/ZR6, z dn. 27.06.2018 r.,.....	17
5.	Enea Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Nowa Sól, uzgodnienie znak: RD-6/ZR/AK/2018, z dn. 18.11.2018 r.,.....	18
6.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli, warunki znak: TS.622.9.2018, RKP.2018.800, z dn. 21.08.2018.,.....	19-20
7.	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli, uzgodnienie znak: TS.66.11.2018, RKP.2018.1758, z dn. 18.11.2018.,.....	21-23
8.	Gmina Nowa Sól - Miasto, uzgodnienie znak: INW.7013.6.7.28.2018 z dnia 10.10.2018 r.,.....	24
9.	Wójt Gminy Nowa Sól, uzgodnienie znak: RG.7230.191.2018.OK z dnia 23.10.2018 r.,.....	25-26
10.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, uzgodnienie znak: PZD.4201.111.2018.S3, z dn. 16.11.2018.,.....	27-29
11.	Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 05.11.2018 r.,.....	30-33
12.	Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 01.06.2018 r.,.....	34-36
IV.	Część opisowa.....	37-41
V.	Część rysunkowa	42-45
▪	Rys. nr 1 - plan orientacyjny – skala 1:10 000	43
▪	Rys. nr 2.1 - plan zagospodarowania terenu – skala 1:500	44
▪	Rys. nr 2.2 - plan zagospodarowania terenu – skala 1:500	45
VI.	Informacja BIOZ.....	46-54

CZĘŚĆ II – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

II.	Branża sanitarna.....	55-68
▪	Opis techniczny, kanalizacja sanitarna.....	56-59
▪	Opis techniczny, sieć wodociągowa.....	60-62
	Część rysunkowa.....	63-68
❖	Rys. nr S2 – profil kanaliz. sanitarnej – skala 1:100/500....	64
❖	Rys. nr S3 – profil kanaliz. sanitarnej – skala 1:100/500....	65
❖	Rys. nr S4 – profil kanaliz. sanitarnej – skala 1:100/500....	66
❖	Rys. nr S5 – profil sieci wodociągowej – skala 1:100/500....	67
❖	Rys. nr S6 – profil sieci wodociągowej – skala 1:100/500....	68
III.	Branża elektryczna.....	69-79
▪	Opis techniczny, zasilanie przepompowni.....	70-77
▪	Część rysunkowa.....	78-79
❖	Rys. nr E1 – schemat jednokreskowy zasilania	79

Niniejszy projekt budowlany

z sed. wodociągowej kanalizacji sanitarnej

został zatwierdzony decyzją nr 991/2018

z dnia 22.12.2018 znak BS.6760.855.2018. M.4

wydaną przez

z up. STAROSTY

Marta Pasiewicz
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska

KRZYSZTOF KOMAR
UL. NOWOWIEJSKIEGO 20
67-100 NOWA SÓL
TEL. 665 898 175

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól 12/

PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ WZDŁUŻ
PROJEKTOWANEJ DROGI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI NOWEJ SOLI – ETAP II

INWESTOR: GMINA NOWA SÓL - MIASTO
UL. PIŁSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SÓL

BRANŻA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA

UMOWA ZLECENIE: INW.7013.6.7.2018/2 Z DNIA 06.04.2018 R.

ZAWARTOŚĆ
OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA + CZĘŚĆ RYSUNKOWA +
UZGODNIENIA

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data Podpis	Nr egzemplarza
Projektant branży sanitarnej:	inż. Sergiusz Fahner	upr. proj. nr 1/89/ZG specj. inst.-inż.	10.2018 r. 	1
Sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Bogdan Dembowski	upr. proj. nr 5/89/ZG specj. inst.-inż.	10.2018 r. 	
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Maciej Bielniak	upr. proj. nr LBS/0099/POOE/12 specj. inż.-elektr.	10.2018 r. 	

Nowa Sól, październik 2018 r.

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani oświadczamy na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo Budowlane \ jednolity tekst dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi
zmianami, że wykonany Projekt Budowlany:

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
I ELEKTROENERGETYCZNEJ WZDŁUŻ PROJEKTOWANEJ DROGI DO
TERENÓW INWESTYCYJNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI
NOWEJ SOLI – ETAP II**

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowa Sól, 17.10.2018 r.

Projektant branży sanitarnej:


inż. *Sergiusz Fahner*

Sprawdzający branży sanitarnej:


mgr inż. Bogdan Dembowski

Projektant branży elektrycznej:


mgr inż. *Maciej Bielniak*

**KSEROKOPIE
UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH I
ZAŚWIAADCZEŃ**

URZĄD WOJEWÓDZKI
w ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, dnia 4.05. 1989. r.

Nr ewid. WBPP/N 1/89/Zg

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.2 S. 5.1 S. 6.1 S. 7
oraz § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Gospodarki Te-
chnologicznej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Sergiusz F A H N E R

inżynier urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 30 maja 1938r. - Pogorzela

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy

w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej

oraz jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjnych, wentylacyjnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie w/w sieci i instalacji.



DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Ceglelnik



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7XE-VLJ-IMB *

Pan Sergiusz Fahnert o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0203/01

adres zamieszkania Poręczkowska 52/5, 65-001 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Andrzej Ceglelnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, dnia 4.05.1989 r.

Nr ewid. WUPP.N 5/89/ZG

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 7
oraz § 13 ust. 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel Bogdan DEMBOWSKI
magister inżynier urzędzeń sanitarnych

urodzony dnia 26 kwietnia 1945 r. - Gra bówka

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta

w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej

oraz jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłych uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i instalacji w/w.



DYREKTOR

mgr inż. Bogdan Dembowski
Główny Architekt Województwa



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LBS-M3L-NVW-G3U *

Pan Bogdan Dembowski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0161/01
adres zamieszkania ul. Agrestowa 42/8, 65-780 Zielona Góra
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól 12/

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gorzów Wlkp. 24-11-2012r.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0030/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

n a d a j e

Panu **Maciejowi Józefowi BIELNIAKOWI**

magistrowi inżynierowi – elektrotechnika
urodzonemu 07-03-1981r. w Zielonej Górze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LBS/0099/POOE/12

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W związku z niezwłoczniem w całości zadaniami strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnień podany jest na odwrocie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Członkowie Składu Orzekającego

1. mgr inż. Marek PUCHALSKI
2. mgr Emilia KUCHARCZYK
3. inż. Edward WIECKOWSKI



Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy – Prawo budowlane, w
zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia
stanowią podstawę do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniają do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczeń takiego jak:
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdów.

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEJ KOMISJI KVALIFIKACYJNEJ
Lubuskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. Marek Puchalski

Otrzymują:

1. Pan Maciej Bielniaak
Zam. ul. Budowlanych 2K/12; 66-016 Łężyca
2. Okregowa Rada Izby w/m
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

UZGODNIENIA I DECYZJE

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL
ul. M.J. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól
tel 459 03 00 fax 459 03 58
GKS.6220.0020.2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól 12/

Nowa Sól, 2013-02-11

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
- art. 59, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Gustawa Praszałowicza, EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8I, 30-415 Kraków z dnia 14 grudnia 2012 r., działającego na rzecz i w imieniu inwestora, tj.: Gminy Nowa Sól – Miasto, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli, łączącej je z drogą wojewódzką nr 292”.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2012 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Pana Gustawa Praszałowicza, EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8I, 30-415 Kraków, działającego na rzecz i w imieniu inwestora, tj.: Gminy Nowa Sól – Miasto, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli, łączącej je z drogą wojewódzką nr 292”. W dniu 14 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie, o czym strony postępowania zostały powiadomione za pośrednictwem zawiadomienia Prezydenta Miasta Nowa Sól znak: GKS.6220.0020.2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

W złożonym przez wnioskodawcę wniosku podano, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest czynnością poprzedzającą złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. decyzji określonej w art. 72 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Stronami zwrócić z oryginałem
Nowa Sól, dnia 06.12.13

Podpis

URZĄD MIEJSKI

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
67-100 NOWA SÓL

Tyll

el

13F
10

- pkt 60 – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W związku z procedurą wynikającą z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Prezydent Miasta Nowa Sól tj. organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a co za tym idzie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W piśmie znak: WOOS-II.4240.13.2013.PT z dnia 11 stycznia 2013 r. (wpływ do tut. Urzędu 14.01.2013 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w piśmie znak: ONS-NZ-4300/2/13 z dnia 03 stycznia 2013 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.01.2013 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Prezydent Miasta Nowa Sól w Postanowieniu znak: GKS.6220.0020.2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli, łączącej je z drogą wojewódzką nr 292. Przedsięwzięcie to ma na celu umożliwienie dojazdu do strefy aktywności gospodarczej i obejmuje w szczególności: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7 m i przekroju półulicznym, budowę ścieżki rowerowej – jednostronna o szerokości 2,5 m oddzielona pasem zieleni o szerokości 3 m o nawierzchni bitumicznej, budowę chodników – jednostronne o szerokości 1,5 m, leżące przy ścieżce rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oświetlenia na całej długości jezdni, ścieżek rowerowych i chodnika, wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa oraz rowy otwarte. Ponadto przedsięwzięcie obejmuje także: wykonanie zabezpieczenia i przebudowę kolidujących z budową sieci elektroenergetycznych nN, SN oraz WN (110kV), wykonanie przepustów na ciekach i rowach pod drogą, wykonanie kanalizacji deszczowej o długości poniżej 1 km, wykonanie wodociągu magistralnego, kanalizacji sanitarnej, zabezpieczenie i przebudowa kolidujących z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz technicznej, przebudowę rowów melioracyjnych, ich czyszczenie wraz z profilowaniem dna i skarp, budowę innych rowów. Całkowita długość projektowanej drogi wyniesie ok 1,8 km. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze dwóch gmin: Gminy Nowa Sól – Miasto i Gminy Nowa Sól, przy czym na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto realizacja przedsięwzięcia obejmować będzie budowę drogi o długości ok. 1,1 km, a na terenie Gminy Nowa Sól – 0,7km.

Prezydent Miasta Nowa Sól uwzględnił informacje o:

- a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji – w/w przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie:

• Gminy Nowa Sól – Miasto, w południowej części miasta (dzielnica Stare Żabno) obejmować swym zasięgiem będzie działki geodezyjne o numerach: 96/2, 96/3, 102/1,

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Nowa Sól, dnia 06.12.13
Podpis: [podpis]
URZĄD MIEJSKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
67-100 NOWA SÓL


Tytuł
136

105, 114/2, 114/3, 114/4, 154, 155, 156, 157, 208, 270/4, 270/5, 270/8, 270/9, 270/10, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/3, obręb 5 miasta Nowa Sól;

- Gminy Nowa Sól, gdzie obejmować będzie swym zasięgiem działki geodezyjne o numerach: 146, 158, 159, 160, 161, 165/2, 167, 168, 169, 170, 171, 297, 298, 299/1, 314, 316, 317/3, 317/4, 318/1, 320/4, 320/6, 320/7, 321, 322/1, 323, 324, 325, 368, 369, 370/1, 373, 377, 379, 381, 1183, 1184, 1188/1, 1223/3, 1225/2, 1229/1, 1226, 1264, 1265, 1266, 1274, 1366/4, 1456/1, obręb Nowe Żabno

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami,
 - c) wykorzystania zasobów naturalnych – realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do wzrostu wykorzystania zasobów naturalnych,
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości – realizacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do wzrostu emisji i występowania innych uciążliwości,
 - e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii – w przypadku przedmiotowej inwestycji, mając na uwadze jej charakter, wyklucza się możliwość występowania poważnej awarii;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
- a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują,
 - b) obszary wybrzeży – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują,
 - c) obszary górskie lub leśne – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary górskie; w sąsiedztwie częściowo występują obszary leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych – przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na zbiorniku wód podziemnych 302 Pradolina Barycz-Głogów,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub innych siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – teren realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia znajduje się w odległości około 1,6 km w linii prostej od obszaru Natura 2000 PLB080004 „Dolina Środkowej Odry”, PLH 080014 „Nowosolska Dolina Odry”,
 - f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują,
 - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują,
 - h) gęstość zaludnienia – dla obszaru miasta Nowa Sól wynosi 1883,9 os./km²,
 - i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – na terenie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują;
- 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – przedmiotowe przedsięwzięcie

Stwierdzam zgodę na przedsięwzięcie
Nowa Sól, dnia 06.12.13
Podpis  URZĄD MIEJSKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
67-100 NOWA SÓL

Stwierdzam, że projekt nie będzie oddziaływał na środowisko w sposób istotny, ponieważ:

- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – przedsięwzięcie ze względu na swój charakter oraz znaczne oddalenie od granicy państwowej (ok. 70 km w linii prostej od granicy państwowej) nie będzie oddziaływać transgranicznie,
- c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – oddziaływanie niewielkie – lokalne, nie złożone,
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie pewne, tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia,
- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie pewne na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie przyczyni się do wzrostu wykorzystania zasobów naturalnych, wzrostu emisji i występowania innych uciążliwości. Nie istnieje ryzyko występowania poważnych awarii, skutkujących zniszczeniem środowiska. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych, czy innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich, obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczny, kulturowe lub archeologiczne, obszarów przylegających do jezior i obszarów ochrony uzdrowskiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt i grzybów lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach sieci Natura 2000 oraz pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione. Najbliższe obszary Natura 2000 to: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH080014 „Nowosolska Dolina Odry” oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB080004 położone od projektowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 1,6 km w linii prostej. Po przeanalizowaniu miejsca usytuowania przedsięwzięcia względem obszarów Natura 2000 stwierdzono, że zarówno etap realizacji inwestycji jak i późniejsza eksploatacja nie będą miały negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 i cele ochrony, dla których zostały one wyznaczone.

Zakres przewidzianych do wykonania prac nie ma znamion bezpośrednich i pośrednich znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie zostaną zintensyfikowane oddziaływania mogące pośrednio znacząco oddziaływać na cele ochrony tych obszarów. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na integralność obszarów: nie zmieni się powierzchnia siedlisk i liczebność populacji gatunków; nie będzie wpływu na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszarów; nie nastąpi fragmentacja siedlisk w obrębie obszarów; nie nastąpi przebudowa zespołów i zgrupowań gatunków; nie zostaną zintensyfikowane zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk; nie powstanie bariera migracji dla zwierząt chronionych w ostojach.

Ustalono, że planowane prace budowlane znacznie ograniczone przestrzennie i organizacyjnie, związane z budową drogi, poza granicami obszarów sieci Natura 2000, będą generowały oddziaływania o zasięgu lokalnym, krótkotrwałym i w pełni odwracalnym, związanym głównie z czasem realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie ponadto poza obszarami innych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

Zakres oddziaływania na środowisko przyrodnicze będzie zróżnicowany i będzie miał przede wszystkim charakter okresowy i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych związanych z jego realizacją. Specyfika przedsięwzięcia powoduje, że najistotniejsze oddziaływanie na środowisko wystąpi w etapie inwestycyjnym. W trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia zostanie zapewnione oszczędne korzystanie z terenu, inwestor realizujący przedsięwzięcie obowiązany będzie uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Nowa Sól, data

06.12.13

Podpis

URZĄD MIEJSKI

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

67-100

NOWA SÓL

gleb, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone w sposób selektywny; jednocześnie odpady niebezpieczne zostaną przekazane podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania tego typu odpadów.

Gleba (humus) z terenów trwale zajmowanych pod drogę zostanie wykorzystana do tworzenia warstwy urodzajnej w późniejszych etapach budowy, np. do umacniania skarp i urządzania terenów zieleni. Ponadto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych wprowadzone zostaną rozwiązania zabezpieczające drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, m.in. takie, jak deskowanie owiniętego tkaniną pnia.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Funkcjonowanie istniejącej drogi nie będzie wiązało się z ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do powietrza, a także hałasem, czy też powstawaniem odpadów.

Powstające oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań, ze względu na znaczną odległość od granicy państwa) i mało znaczący. Natomiast występowanie innych uciążliwości związanych z eksploatacją drogi będzie nieistotne. Materiały i technologia przewidziane do zastosowania przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia są obojętne ekologicznie, w trakcie eksploatacji nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska, jak również nie będą oddziaływać.

Prezydent Miasta Nowa Sól analizując przedmiotowe przedsięwzięcie, uwzględniając uzyskane w/w opinie oraz biorąc pod uwagę w/w informacje o uwarunkowaniach, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Dane dotyczące wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie oraz dane dotyczące wydanego w toku postępowania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem www.nowasol.sios.pl.

W ramach prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zapewniono czynny udział stronom, a także przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwiono stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

W wyznaczonym przez tut. Urząd terminie, tj. 08 lutego 2013 r. – jak również w toku całego prowadzonego postępowania administracyjnego – żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie wniosła żadnych uwag i wniosków.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowe przedsięwzięcie wykracza poza obszar Gminy Nowa Sól – Miasto i będzie realizowane także na terenie Gminy Nowa Sól, treść niniejszej decyzji została uzgodniona na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) z Wójtem Gminy Nowa Sól, który w postanowieniu znak: IGR.OŚM.6220.3.2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. (wpływ do tut. Urzędu 22.01.2013 r.) nie wniósł żadnych uwag.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji określonych w art. 72 ust. 2 pkt 1-18 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). Wniosek ten winien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), powyższy termin może

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Nowa Sól, data

06.12.13

URZĄD MIEJSKI

Podpis

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

37-100

NOWA SÓL

Za zgodność z oryginałem

2013-12-06

Tyler

13/12

ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik nr 1.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.) wnioskodawcę zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji, ponieważ występował w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z up. Prezydenta

Beata Piątkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1

Otrzymała:

1. Gmina Nowa Sól - Miasto
ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
na adres:
Pan Gustaw Praszałowicz, EKKOM Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8I, 30-415 Kraków
2. Pozostałe strony przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamianie są o czynnościach Organu przez obwieszczenia.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Wojska Polskiego 11, 67-100 Nowa Sól
3. a/a

Sprawę prowadził:

Marcin Słoński – Podinspektor
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska,
pok. 206, tel. (068) 459 03 31

Stwierdzam zgodność z oryginałem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

Nowa Sól, data 06.11.2016 67-100 NOWA SÓL

Podpis 16.11.2016

URZĄD MIEJSKI

Tyler

13K

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli, łączącej je z drogą wojewódzką nr 292”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie drogi dojazdowej do strefy aktywności gospodarczej o długości ok. 1,8 km. Zlokalizowane jest w powiecie nowosolskim, gmina Nowa Sól – Miasto, w południowej części miasta Nowa Sól oraz na terenie Gminy Nowa Sól.

Przedsięwzięcie to ma na celu umożliwienie dojazdu do strefy aktywności gospodarczej z pominięciem obszarów zabudowanych oraz stworzenie podstawowej osi komunikacyjnej w tej strefie. Obejmuje ono w szczególności:

- roboty przygotowawcze, takie jak wycinkę drzew i krzewów, usunięcie warstwy humusu;
- budowę i przebudowę dróg, w tym rozebranie fragmentów istniejącej konstrukcji jezdni oraz wykonanie nasypu drogowego, wykonanie jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i ścieżek rowerowych;
- wykonanie przepustów na ciekach i rowach pod drogą;
- wykonanie kanalizacji deszczowej o długości poniżej 1km;
- wykonanie wodociągu magistralnego, kanalizacji sanitarnej (wraz z przepompowniami) oraz oświetlenia drogi;
- zabezpieczenie i przebudowa kolidujących z budową sieci elektroenergetycznych nN, ŚN oraz WN (110 kV);
- zabezpieczenie i przebudowa kolidujących z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej
- przebudowę rowów melioracyjnych, ich czyszczenie wraz z profilowaniem dna i skarp, budowę innych rowów;

Podstawowe parametry techniczne: Projektowana droga dojazdowa będzie charakteryzowała się następującymi parametrami technicznymi:

- szerokość jezdni – 7,00 m;
- przekrój półtaliczny;
- ścieżka rowerowa – jednostronna, o szerokości 2.5m oddzielone od jezdni pasem zieleni o szer. 3.0m, nawierzchnia bitumiczna;
- chodniki – jednostronne, o szerokości 1.5m, leżące przy ścieżce rowerowej, nawierzchnia z kostki betonowej;
- oświetlenie – na całej długości jezdni, ścieżek rowerowych i chodnika;
- odwodnienie – kanalizacja deszczowa oraz rowy otwarte.

Roboty drogowe zostaną wykonane w większości mechanicznie. Warstwy podbudowy wykonane zostaną z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy użyciu walców ciężkich wibracyjnych, gładkich lub okółkowanych. Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni zostaną wykonane na gorąco, z mieszanki mineralno asfaltowej dostarczanej do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. Mieszanka zostanie rozłożona za pomocą rozścielacza, a następnie zagęszczona walcami gładkimi lub ogumionymi. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej zostanie wykonana analogicznie, z tą różnicą, że zostanie wykonana przy użyciu sprzętu lekkiego. Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej będzie układana ręcznie. W miejscach gdzie zajdzie taka potrzeba, kostka będzie docinana na miejscu z wykorzystaniem ręcznych pił tarczowych.

Od strony ścieżki rowerowej jezdni ulicy będzie ograniczona krawężnikami betonowymi układanymi ręcznie na ławie betonowej. Przy krawężnikach zostaną rozmieszczone wpusty ściekowe, którymi wody deszczowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej lub do rowów otwartych.

Projektowane kanały zostaną wykonane z rur polipropylenowych (PP): kanały główne o średnicach DN300 i DN400, natomiast przykanaliki o średnicy DN200. Łączna długość kanalizacji nie przekroczy 1000m. W miejscach podłączenia wpustów deszczowych oraz na załamaniach kanału projektuje się studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy wewnętrznej 1200mm.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Nowa Sól, data 06.10.13
Podpis

URZĄD MIEJSKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
07-100 NOWA SÓL

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

13.10.2013

Tyll

Roboty ziemne kanalizacji zostaną wykonane przed ułożeniem warstw podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej.

Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz ręcznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Montaż prowadzony będzie w suchym umocnionym wykopie. Wykop głębszy od 1m wykonany będzie jako umocniony o ścianach pionowych. Obudowa powinna wystawać 10 cm ponad powierzchnię terenu.

Wydobywana ziemia składowana będzie wzdłuż krawędzi umocnionego wykopu w odległości nie mniej niż 1.0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wzdłuż nowoprojektowanej drogi na obszarze należącym do Gminy Nowa Sól – Miasto zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC-U o średnicach DN200 i DN400 oraz kanalizację tłoczną z rur PE100 RC o średnicy DN200 wraz z przepompownią ścieków.

Dodatkowo w związku z kolizją projektowanego skrzyżowania ul. Żabiej z istniejącą kanalizacją sanitarną zostanie ona przebudowana na kanalizację z rur PVC-U o średnicy DN100.

Z up. Prezydenta

Beata Pietrzykowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Do dnia 29.03.2011. URZĄD MIEJSKI
żadna ze stron nie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
wniosła odwołania 67-100 NOWA SÓL

Z up. Prezydenta

Beata Pietrzykowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

WOKS Sp. z o.o.
7 12 11 2011
149614015
M. J. R.
Dir. G. P.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
Nowa Sól, dnia 06.12.13
Podpis

URZĄD MIEJSKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12
67-100 NOWA SÓL

13 M



**DYREKTOR
ZARZĄD ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.7.421.142.2018.ASz

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3 i 4, art. 400 ust. 6, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Sól – Miasto, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

orzekam

I. Udzielić Gminie Nowa Sól – Miasto, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące Kanału Solanka (pod dnem cieku) rurowciągów i przewodów w rurowciągach osłonowych, z lokalizacją na działce nr ewid. 314 w obrębie Nowe Żabno, gm. Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie, tj. na:

1. Przekroczenie rurowciągiem kanalizacji sanitarnej Kanału Solanka w km 6+221.

Charakterystyczne parametry:

- szerokość cieku w miejscu przekroczenia: 8,90 m,
- szerokość dna cieku w miejscu przekroczenia: 3,85 m,
- głębokość cieku w miejscu przekroczenia: 1,33 m,
- materiał i średnica rurowciągu: PVC-U SN8 \varnothing 315x9,2 mm,
- materiał i średnica rury ochronnej: PE 100 SDR17 \varnothing 500x29,7 mm,
- rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia: 65,91 m n.p.m.,
- rzędna górnej krawędzi rury ochronnej: 63,77 m n.p.m.,
- zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku: 2,14 m,
- współrzędne geodezyjne miejsca przekroczenia: X 5737806.4802 Y 5549257.1875,
- współrzędne geograficzne miejsca przekroczenia: N 51°46'20,24", E 15°42'49,19".

2. Przekroczenie rurowciągiem sieci wodociągowej Kanału Solanka w km 6+218.

Charakterystyczne parametry:

- szerokość cieku w miejscu przekroczenia: 7,25 m,
- szerokość dna cieku w miejscu przekroczenia: 2,30 m,
- głębokość cieku w miejscu przekroczenia: 1,38 m,

- materiał i średnica rurociągu: PE 100 SDR17 \varnothing 225x13,4 mm,
- materiał i średnica rury ochronnej: PE 100 SDR17 \varnothing 400x23,7 mm,
- rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia: 65,90 m n.p.m.,
- rzędna górnej krawędzi rury ochronnej: 64,70 m n.p.m.,
- zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku: 1,20 m,
- współrzędne geodezyjne miejsca przekroczenia: X 5737807.7566 Y 5549260.3412,
- współrzędne geograficzne miejsca przekroczenia: N 51°46'20,28", E 15°42'49,35".

3. Przekroczenie kablem energetycznym w rurze ochronnej Kanału Solanka w km 6+213.

Charakterystyczne parametry:

- szerokość cieku w miejscu przekroczenia: 7,32 m,
- szerokość dna cieku w miejscu przekroczenia: 2,40 m,
- głębokość cieku w miejscu przekroczenia: 1,44 m,
- materiał i średnica rury ochronnej: HDPE \varnothing 110 mm,
- rzędna dna cieku w miejscu przekroczenia: 65,87 m n.p.m.,
- rzędna górnej krawędzi rury ochronnej: 64,67 m n.p.m.,
- zagłębienie górnej krawędzi rury pod dnem cieku: 1,20 m,
- współrzędne geodezyjne miejsca przekroczenia: X 5737809.1587 Y 5549264.8619,
- współrzędne geograficzne miejsca przekroczenia: N 51°46'20,33", E 15°42'49,59".

Podstawą wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny, opracowany w maju 2018 r. przez Krzysztofa Komara. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

II. Zobowiązać użytkownika do:

1. Wykonania przejść zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzględnieniem wymogów zawartych w poszczególnych uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;
2. Miejsca przejść przez ciek oznakować w sposób trwały;
3. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia robót;
4. Prowadzenia robót w sposób nie powodujący ujemnego oddziaływania na swobodny przepływ wody w cieku;
5. Naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego;
6. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej w stosunku do osób trzecich, w przypadku wyrządzenia szkód tym osobom w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym wykonywania robót.

III. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania;
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
4. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Inwestora z obowiązku prawnego uregulowania wykonania urządzenia wodnego w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane;
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania przedmiotowego urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze wpłynął wniosek znak: INW.7013.6.07.12/2018 z dnia 11.07.2018 r. Gminy Nowa Sól – Miasto, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody płynące (pod dnem cieku) rurociągów i przewodów w rurociągach osłonowych, tj. na:

1. Przekroczenie rurociągiem kanalizacji sanitarnej Kanału Solanka w km 6+221
 2. Przekroczenie rurociągiem sieci wodociągowej Kanału Solanka w km 6+218
 3. Przekroczenie kablem energetycznym w rurze ochronnej Kanału Solanka w km 6+213
- z lokalizacją na działce nr ewid. 314 w obrębie Nowe Żabno, gm. Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opracowany w maju 2018 r. przez Krzysztofa Komara (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

Po zapoznaniu się z wnioskiem i operatem wodnoprawnym, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), pismem znak: WR.ZUZ.7.421.142.2018.ASz z dnia 27.09.2018 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, którego dokonano w dniu 05.09.2018 r. pismem znak INW.7013.6.07.26.2018.

Zawiadomieniem z dnia 12 października 2018 r. znak: WR.ZUZ.7.421.142.2018.ASz, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom postępowania i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej <http://wodypolskie.bip.gov.pl/> oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Zarządu Zlewni w Zielonej Górze; Nadzoru Wodnego w Nowej Soli oraz Urzędu Miasta w Nowej Soli i Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Po ponownym przeanalizowaniu złożonej dokumentacji, przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), pismem znak: WR.ZUZ.7.421.142.2018.ASz z dnia 30.10.2018 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie, w zakresie rozwiązań projektowych sieci wodociągowej.

Wymagane wyjaśnienia złożone zostały w dniu 06.11.2018 r. pismem znak INW.7013.6.07.35/2018 z dnia 31.10.2018 r.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne prowadzenie przez wody płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym opisany zakres uprawnień i obowiązków określono zgodnie z wnioskiem i dokumentacją przedłożoną wraz z wnioskiem. Dodatkowe warunki i obowiązki nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Planowana do wykonania kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i kabel energetyczny nie wpłyną na swobodny przepływ wód cieku Solanka.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi do toczącego się postępowania. Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym uznano, iż nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w podanym zakresie i na podanych warunkach.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie przepisów prawnych przywołanych na jej wstępie i biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja znak: NR.XUZ.7421.142.2018.AS2
z dnia 15.11.2018 r. stała się ostateczna
z dniem 22.11.2018
podpis Jan Warpecki

DYREKTOR



DYREKTOR
Jan Warpecki

Wnioskodawca wniósł opłatę w wysokości 651 zł za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). W aktach sprawy zachowano potwierdzenie zapłaty.

Otrzymują:

1. Gmina Nowa Sól-Miasto, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól + 1 egz. operatu.
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
3. ZUZ a/a + 1 egz. operatu.

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m.
2. Dział Eksploatacji ZPU w/m.
3. Nadzór Wodny w Nowej Soli.

Sprawę prowadzi:

Andrzej Szałapski
Dział Zgód Wodnoprawnych
tel. 68 45 27 625



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZUW.7.434.10.2018.AF

Pow.
E. Stanczyk
15/03/2018

INW
13.03.2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól /2/



Gmina Nowa Sól-Miasto
Ul. M.J. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

Dotyczy : Uzgodnień projektowanej infrastruktury technicznej zawartej w piśmie znak: INW.7013.6.07.01/2018 z dnia 27.02.2018 r., w ramach aktualizacji decyzji pozwolenia na budowę dla „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej” w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli-etap II”

Zgodnie z art.212.1. w powiązaniu z art. 258.1. Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ,

- w sprawie określenia warunków technicznych oraz uzgodnienia przekroczenia cieku naturalnego Kanał Solanka na działce 314, obręb nowe Żabno, gm. Nowa Sól infrastruktura techniczną, informuje co następuje:

1. Projekt przejścia kanalizacji sanitarnej w km 6+221 cieku naturalnego Kanał Solanka- uzgadniam bez uwag.
2. Projekt przejścia wodociągu w km 6+218 cieku naturalnego Kanał Solanka- uzgadniam bez uwag.
3. Projekt przejścia kabla energetycznego w km 6+213 cieku naturalnego Kanał Solanka- uzgadniam bez uwag.
4. Zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. Ust., poz 1566), dla prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu przewodów w rurach osłonowych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
5. Zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. Ust., poz 1566), grunty pokryte wodami, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. Stosowną umowę należy zawrzeć z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, ul. Norwida 34.
6. Należy pisemnie zawiadomić tutejszy Nadzór Wodny w Bytomiu o terminie rozpoczęcia prac w obrębie cieku Kanał Solanka, załączając umowę użytkowania zajętego terenu.
7. Kanalizację kablową układać w technologii bezwykopowej, minimum 1,2 m wierzch rury osłonowej pod dnem cieku.
8. Miejsca Przejść przez ciek oznakować w sposób trwały.

9. Po zakończeniu prace zgłosić do odbioru. Należy załączyć przekrój poprzeczny cieku z naniesionymi rzędnymi trasy przecisku pod dnem cieku.

10. Uzgodnienie jest ważne 2 lata i traci ważność w przypadku nie spełnienia powyższych warunków.

W sprawie wyrażenia zgody, w rozumieniu Prawa Budowlanego, na dysponowanie nieruchomościami wykazanymi w w/w pismach na cele budowlane, oraz zawarcia umowy użytkowania, należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu, jako dysponenta nieruchomości.

Z-CA DYREKTORA
Monika Zielińska

Otrzymują :

- adresat

- a/a

Sprawę prowadzi:

Artur Feliński- Dział Współpracy z Użytkownikami Wód

Tel. (68) 45-27-615, e-mail: artur.felinski@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra

tel.: +48 (68) 452 76 00 | faks: +48 (68) 327 02 08 | e-mail: zzzielonagora@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Zielona Góra
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 73
67-100 Nowa Sól
tel. 68 328 16 00

Nowa Sól, 27.06.2018 r.

24705/2018/OD4/ZR6

Gmina Nowa Sól Miasto
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
Przepompownia kanalizacji sanitarnej, Nowe Żabno, dz. nr 160/2
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 25 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

Istniejąca linia kablowa nn obwód nr 1 zasilana ze stacji transformatorowej S 6182 Nowe Żabno.

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.

Wykorzystać istniejące złącze kablowo - pomiarowe ZK2/2P nr 182/1/1 zabudowane w miejscowości Nowe Żabno przy działce nr 320/6.

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego

Wykonać ze złącza kablowo - pomiarowego zalicznikową linię zasilającą zgodnie z obowiązującymi normami, dostosowaną do obciążenia i zasilic instalację elektroenergetyczną wnioskowanego obiektu.

Rozdziału przewodu PEN na PE i N dokonać poza złączem kablowo-pomiarowym 0,4 kV.

Wykonać wymagane próby, pomiary i odbiory.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski prądowe listwy zaciskowej w złączu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

W złączu kablowo - pomiarowym

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Bezpośredni, 3 fazowy.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ

Zabezpieczenie przedlicznikowe, 3x40 A, w złączu kablowo-pomiarowym.

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. WARTOŚCI DO OBLICZEŃ

Nie dotyczy.

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKŁÓCEŃ ELEKTRYCZNYCH

Nie dotyczy.

XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami ENEA Operator Sp. z o.o. w sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw (należy je wymienić), poczynionych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:
Sekcja ZR a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Bogdan Kończak
Bogdan Kończak


Nowa Sól, 18 października 2018r.

RD-6/ZR/AK/2018
K1800437910, WEO18E223733

Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20
67-100 Nowa Sól

dotyczy: sprawdzenia dokumentacji zalicznikowego zasilania przepompowni
kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Żabno.

Rejon Dystrybucji w Nowej Soli przesyła projekt budowlany zalicznikowego
zasilania przepompowni kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Żabno
z zaakceptowanym rozwiązaniem technicznym w zakresie planowanego
miejsca przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. na podstawie
wydanych warunków przyłączenia nr 24705/2018/OD4/ZR6 z dnia
27.06.2018r. bez uwag.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nowa Sól
Dział Rozwoju Inwestycji

Bogdan Kończak

Załączniki

2 egzemplarz projektu

1. Adresat.
2. ZR a/a.

Centrala


ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

GKS
28.08.2018



Nowa Sól, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Gmina Nowa Sól - Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

TS.622.9.2018, RKP.2018.800
TS/JW 622-E/3/2018, TS/JW/673/18

dot.: warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowej części miasta Nowa Sól – odcinek 2.

Odpowiadając na wniosek z dnia 01.08.2018 r. (data wpływu – 08.08.2018 r.) w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowej części miasta Nowa Sól (odcinek 2), Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej wydaje poniższe warunki:

I. W ZAKRESIE DOSTAWY WODY:

1. Sieć wodociągowa Ø 225 mm (materiał: PE) jest zlokalizowana w działce drogowej nr 96/6 (ul. Dolnośląska) - oznaczona na załączniku graficznym - kolorem niebieskim. W celu rozbudowy sieci wodociągowej należy zaprojektować włączenie do ww. istniejącej sieci wodociągowej Ø 225 mm.
2. W celu umożliwienia późniejszej rozbudowy sieci, na każdym skrzyżowaniu z istniejącą drogą należy zaprojektować odejścia sieci wychodzące poza pas projektowanej drogi – proponowana średnica odejścia Ø 110 mm. Odgałęzienia projektować pod kątem prostym, załamania przewodów pod kątem odpowiadającym produkowanym łukom.
3. Przed przystąpieniem do wykonania sieci wodociągowej należy sporządzić i przedłożyć do uzgodnienia do MZGK Sp. z o.o. 2 egz. projektu budowlanego w zakresie włączenia do sieci wodociągowej.
4. W przypadku przejścia projektowaną siecią wodociągową przez działki obce należy uzyskać zgodę właściciela tych działek na lokalizację rurociągu. Szczegóły dotyczące projektowanej inwestycji w ulicy/drodze należy uzgodnić z jej zarządcą.
5. Włączenie do sieci wodociągowej wykona MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli w przygotowanym przez Inwestora wykopie oraz terminie uzgodnionym z Inwestorem.
6. Inwestor jest zobowiązany w terminie 7 dni przed planowanym włączeniem do sieci poinformować o tym fakcie pisemnie MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.
7. Po wykonaniu sieci wodociągowej, przed rozpoczęciem jej użytkowania inwestor jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli w celu uzyskania protokołu odbioru.
8. W trakcie odbioru inwestor jest zobowiązany do przedłożenia protokołów szczelności wykonanej sieci wodociągowej oraz pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody.
9. Przed zasypaniem ułożonej sieci wodociągowej Inwestor jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo Budowlane do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego sieci.
10. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów w zakresie budowy sieci wodociągowej.
Zaleca się zaprojektować armaturę wodociągową cechowaną na ciśnienie min. 1,0 MPa, posiadających dopuszczenie do stosowania do wody pitnej (atest PZH) oraz deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną.
Armatura wodociągowa powinna wykonana być z zeliwa sferoidalnego i posiadać pełne zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjne farbą epoksydową, proszkową.

II. W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej Ø 315 mm (materiał: PVC) jest zlokalizowana w działce drogowej nr 96/6 (ul. Dolnośląska) - oznaczona na załączniku graficznym - kolorem brązowym. W celu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować włączenie do ww. istniejącej sieci kanalizacyjnej.
2. Przed przystąpieniem do wykonania sieci kanalizacyjnej należy sporządzić i przedłożyć do uzgodnienia do MZGK Sp. z o.o. 2 egz. projektu budowlanego w zakresie włączenia do sieci kanalizacyjnej i rozwiązań przepompowni ścieków.
3. W celu umożliwienia późniejszej rozbudowy sieci, na każdym skrzyżowaniu należy zaprojektować odejścia sieci wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wychodzącymi poza pas projektowanej drogi – proponowana średnica odejścia sieci Ø 200 mm.

4. W przypadku przejścia projektowaną siecią kanalizacyjną przez działki obce należy uzyskać zgodę właściciela tych działek na lokalizację rurociągu. Szczegóły dotyczące projektowanej inwestycji w ulicy/drodze należy uzgodnić z jej zarządcą.
5. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykona Inwestor pod nadzorem MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.
6. Inwestor jest zobowiązany w terminie 7 dni przed planowanym włączeniem do sieci poinformować o tym fakcie pisemnie MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli.
7. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, przed rozpoczęciem jej użytkowania inwestor jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli w celu uzyskania protokołu odbioru.
8. W trakcie odbioru inwestor jest zobowiązany do przedłożenia inspekcji TV wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz protokołów z szczelności.
9. Przed zasypaniem ułożonej sieci kanalizacyjnej Inwestor jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo Budowlane do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego sieci.
10. Projektowana kanalizacja nie może zaburzać pracy istniejącego systemu kanalizacji. W przypadku zaprojektowania przepompowni i studni rozprężnej, należy je zlokalizować w taki sposób, aby nie powodować uciążliwości.
11. Wymagania dotyczące zastosowania materiałów w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
 - sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur PVC litych klasy SN 8, rurociągi tłoczne z rur PE RC 100,
 - w przypadku konieczności zastosowania przepompowni ścieków należy projektować przepompownie z 2 pompami pracującymi naprzemiennie przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych ścieków,
 - dobór pomp powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności,
 - należy umożliwić wpięcie projektowanych przepompowni do istniejącego systemu monitoringu,
 - należy zapewnić możliwość odpowietrzenia i odwodnienia rurociągów tłocznych,
 - włączenie rurociągu tłoczego do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć poprzez studnię rozprężną. Zaleca się stosować studnię rozprężną zmniejszającą energię przepompowywanych ścieków,

III. DODATKOWE INFORMACJE:

- Do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – (t. j. z 2015 r.; Dz. U. Nr 0, poz. 139 z późn. zm.).
- Każdorazowa zmiana przyjętych rozwiązań technicznych wymaga ponownych uzgodnień z MZGK.
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które z przyczyn niezależnych nie zostały naniesione na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą na mapie, a jej rzeczywistym ułożeniem w terenie.
- Po natrąfieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia wodno-kanalizacyjne nie naniesione na mapie należy je zabezpieczyć i powiadomić MZGK Sp. z o.o. w Nowej Soli,
- W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych eksploatowanych przez MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli, Inwestor opracuje dokumentację techniczną, którą przedłoży do MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
- We wszystkich sprawach dotyczących realizacji Inwestycji w pobliżu urządzeń wod.-kan. należy kontaktować się z Działem Sieci Wodno-Kanalizacyjnych od pon.-pt w godz. 7:00 do 15:00 – tel. (068) 478-51-28.

Ww. warunki ważne 2 lata od daty wystawienia z 1 egz. kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do niniejszych warunków

DYREKTOR TECHNICZNY

Robert Czora

Sprawę prowadzi:

Joanna Wawrzyńska – Specjalista ds. Technicznych
Dział Sieci Wodno-Kanalizacyjnej
ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, pok. nr 1 (parter)
tel. (068) 47 85 128; e-mail: j.wawrzynska@mzgkns.pl

67-100 Nowa Sól ul. Konstruktorska 2
tel. 68 478 5125 fax 68 478 5111
E-mail: Sieci Wodno-Kanalizacyjne@wp.pl

OZNACZENIA

PROJ. KOLEKTOR SANITARNY - ZŁOCNY - RURA PE100 RC Ø200X110 MM
PROJ. STUDNIA SANITARNY NA MIEJSCIE CIEŚNIENIOWYM
PROJ. KOLEKTOR SANITARNY GRUNTOWY - RURA PE100 Ø150X120 MM
PROJ. STUDNIA SANITARNY NA KANAŁE GRUNTOWY
PROJ. WODOCIĄG RURA PE100 SDR11 Ø225X135 MM
PROJ. HYDRAUNT NADZIEMNY
PROJ. STUDNIA ODWODNIENIA
PROJ. LUBA KUBLOWA PN 4 x 120 MM

Nowa Sól, dnia 18 października 2018 r.

P. Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20
67-100 Nowa Sól

TS.66.11.2018, RKP.2018.1758

TS/JW 66-E/3/1/2018, TS/JW/848/18

dot. uzgodnienia dokumentacji projektu budowlanego „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowej części miasta Nowa Sól – etap II.

Inwestor:	Gmina Nowa Sól - Miasto ul. M. J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól
Nr rejestru PT:	28/18

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w południowej części miasta Nowa Sól – etap II” Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli **uzgadnia przedłożony projekt budowlany bez uwag w zakresie:**

1. **Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej;**
2. **Włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i rozwiązań przepompowni ścieków.**

Ponadto informujemy, że:

każdorazowa zmiana przyjętych rozwiązań technicznych wymaga ponownych uzgodnień z MZGK sp. z o.o. w Nowej Soli,

Integralną część uzgodnienia stanowią Warunki techniczne znak TS.622.9.2018, RKP.2018.800, TS/JW 622-E/3/2018, TS/JW/673/18 z dnia 21.08.2018 r.

Uzgodnienie projektu nie daje inwestorowi prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami osób trzecich.

Uzgodnienie PT ważne dwa lata łącznie z 1 egz. opieczątowanego projektu

DYREKTOR TECHNICZNY

Robert Czora

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów 2 Soli, 67-100 Nowa Sól.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mzgkns.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pisma na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji wniosku.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach jeśli będzie to konieczne musimy przekazać Państwa dane, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku i rozliczenia po jego zakończeniu oraz przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zgłoszenia.

Sprawę prowadzi:

Joanna Wawrzyńska - Specjalista ds. Technicznych Dział Sieci Wod.-Kan., tel. (068) 47 85 128; e-mail: j.wawrzynska@mzgkns.pl,

SEKRETARIAT 68 478 51 10, FAX 68 478 51 11, KSIĘGOWOŚĆ/WINDYKACJA 68 478 51 17, SEKCJA ROZLICZEŃ 68 478 51 34, KADRY/PLACE 68 478 51 32,

DZIAŁ ORGANIZACYJNY/ZAOPATRZENIE 68 478 51 30, MAGAZYN 68 478 51 36, DZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI 68 478 51 23,

SIEĆ WOD-KAN 68 478 51 28, UJĘCIE WODY 68 387 43 56, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 68 387 46 11, LABORATORIUM 504 227 406, INSPEKTOR ODO 68 478 51 19

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000216265. Wysokość kapitału zakładowego 64.055.000,00 zł

KRZYSZTOF KOMAR
UL. NOWOWIEJSKIEGO 20
67-100 NOWA SÓL
TEL. 665 898 175

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowej Soli
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
ul. Mętnuski 3
67-100 Nowa Sól 12/

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ WZDŁUŻ
PROJEKTOWANEJ DROGI DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH
W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI NOWEJ SÓL

INWESTOR: GMINA NOWA SÓL - MIASTO
UL. PIŁSUDSKIEGO 12,
67-100 NOWA SÓL

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
w Nowej Soli, ul. Konstruktorów 2, tel. 68 387 3281 w. 128



NR REJESTRU PT 28/18
Projekt techniczny uzgodniono pod względem rozwiązań
technicznych w piśmie TS/ 66.11.2018, RWP 2018.1758
TS/W 66-E/3/1/2018, TS/W/ 848/18
z dnia 18.10.2018 r. pod warunkiem uwzględnienia
w nim naniesionych poprawek oraz pisemnego powiadomienia
o rozpoczęciu robót. Uzgodnienie ważne 2 lata.

BRANŻA: SANITARNA, ELEKTRYCZNA

UMOWA ZLECENIE: INW.7013.6.7.2018/2 Z DNIA 06.04.2018 R.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

ZAWARTOŚĆ
OPRACOWANIA: CZĘŚĆ OPISOWA + CZĘŚĆ RYSUNKOWA

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data Podpis	Nr egzemplarza
Projektant branży sanitarnej:	inż. Sergiusz Fahner	upr. proj. nr 1/89/ZG specj. inst.-inż.	10.2018 r. 	
Sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Bogdan Dembowski	upr. proj. nr 5/89/ZG specj. inst.-inż.	10.2018 r. 	
Projektant branży elektrycznej:	mgr inż. Maciej Bielniak	upr. proj. nr LBS/0099/POOE/12 specj. inż.-elektr.	10.2018 r.	

Nowa Sól, październik 2018 r.

Nowa Sól, dnia 10.10.2018r.

INW.7013.6.7.28.2018

Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20
67-100 Nowa Sól

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli

Gmina Nowa Sól – Miasto opiniuje pozytywnie przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli – etap II.”

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie etapów realizacji zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujący sposób:

- etap I – budowa sieci wodociągowej w km 1+057,00 do km 1+939,45 i kanalizacji sanitarnej w km 1+057,00 do km 1+939,40
- etap II - budowa sieci wodociągowej w km 1+939,45 do końca opracowania i kanalizacji sanitarnej w km 1+939,40 do końca opracowania.

W załączeniu: Projekt zagospodarowania terenu

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Milewski
WICEPREZYDENT

Sprawę prowadzi:
Ewa Staruch – Z-ca Naczelnika Wydziału
Inwestycji
tel. 68-459 03 59 kom. 784 60 95 92

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.10.2018 r. Krzysztofa Komara ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sól działającego z pełnomocnictwa Gminy Nowa Sól – Miasto, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej linii kablowej nN w drodze gminnej dz. nr ewid. 373 obręb Nowe Żabno, gmina Nowa Sól,

uzgadniam lokalizację

pod warunkiem:

1. Przyłącza należy wykonać zgodnie z normami branżowymi.
2. Podczas projektowania należy uwzględnić kolizje z istniejącymi sieciami.
3. Teren przywrócić do stanu pierwotnego i uporządkować.
4. **Nawierzchnię gruntową pasa drogi nad wykopem należy utwardzić tłuczniem o gr. min. 15 cm po zagęszczeniu, natomiast przy nawierzchni bitumicznej należy wykonać przewiert pod drogą w celu wyeliminowania uszkodzeń nawierzchni.**
5. W przypadku nawierzchni chodników oraz ścieżek rowerowych należy wykonać przewiert w celu wyeliminowania uszkodzeń nawierzchni.
6. Komorę przewiertową należy lokalizować poza nawierzchnią drogi, chodnika i ścieżki rowerowej.
7. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem inwestycji – w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzenia robót – należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzenia robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający urządzenia.
8. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych
9. Wykonanie robót należy zgłosić do zarządcy drogi celem protokolarnego ich odbioru.
10. Za bezpieczeństwo na drodze, do czasu uzyskania potwierdzenia przywrócenia drogi do stanu poprzedniego odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
11. Przed zakryciem dokonać geodezyjnego pomiaru inwentaryzacyjnego i nanieść wybudowane sieci i przyłącza na mapę zasadniczą.
12. Stosownie do art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych: „Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przedłożenia urządzeń lub obiektu, (...) koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel”
13. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy uzyskać zezwolenie na zajęcie terenu na czas realizacji przedsięwzięcia oraz na umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń

infrastruktury. W tym celu na 14 dni przed rozpoczęciem robót należy złożyć do tut. urzędu wniosek o wydanie stosownego zezwolenia.

Wniosek powinien zawierać:

- a) Opis zamierzenia z parametrami długości i powierzchni zajętego pasa drogowego, przy planowaniu zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić w szczególności powierzchnie:
 - robót zasadniczych
 - wyłączoną z ruchu
 - składu materiałów i urobku oraz strefę bezpieczeństwa.
- b) Termin prac i czas zajęcia pasa drogowego, opis sposobu zabezpieczenia terenu robót,
- c) Mapę z wrysowanym przebiegiem przyłącza.
- d) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej lub oświadczenia projektanta, że budowa przyłącza nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zgodnie z art.29a. ustawy Prawo budowlane.
- e) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Po przedłożeniu kompletnego wniosku tut. Organ wyda zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz naliczając stosowne opłaty.

Wykonanie robót należy zgłosić do zarządcy drogi celem protokolarnego ich odbioru.

Jednocześnie Gmina Nowa Sól wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością – działką o numerze 373 położonej w miejscowości Nowe Żabno, na cele budowlane w zakresie określonym w projekcie zagospodarowania.

Załącznik:


1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1. Adresat
2. RG - a/a

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kopel - Grzelak
Inspektor ds. drogownictwa, oświetlenia


WÓJT GMINY
NOWA SÓL
Izabela Bojko

Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20
67-100 Nowa Sól

DECYZJA Nr 18/W-K-E/2018

o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zmian.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmian.), działając na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 99/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.11.2018r. (data wpływu 14.11.2018r.) złożonego przez P. Komar Krzysztofa zam. w Nowej Soli przy ul. Nowowiejskiego 20 występującego na podstawie Upoważnienia Prezydenta Miasta Nowa Sól OR.0052.0066.2018 z dnia 09.05.2018 w sprawie uzgodnienia budowy sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli lokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1044F ul. Żabia – dz. nr 208/1 w m. Nowa Sól.

Wyrażam zgodę w zakresie dróg powiatowych na lokalizację ww. obiektów po spełnieniu zawartych poniżej wymagań:

1. Projektowaną sieć wodociągową kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczną, należy lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji i warunkami określonymi w niniejszej decyzji.
2. Projektowane sieci, powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby nie ograniczały możliwości przebudowy albo remontu drogi.
3. Projektowane sieci nie mogą zmniejszać stateczności i nośności podłoża, nawierzchni jezdni, poboczy i chodników, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 roz. 5 § 140).
4. Przy wykopach w poboczu stosować wymianę gruntu w wykopie na piasek lub pospółkę.
5. Elementy pasa drogowego (nawierzchni jezdni, chodnika, obrzeża, krawężniki itp.) które zostały uszkodzone w trakcie prac związanych z budową wnioskowanego obiektu lub w wyniku poprowadzonych przez wykonawcę objazdów należy wymienić na nowe bez wezwania zarządcy drogi.
6. Projektowane sieć należy wykonać po odpowiednim zabezpieczeniu robót i zgodnie z przepisami BHP.
7. Przejścia poprzeczne przez jezdnię drogi, o utwardzonej nawierzchni wykonać **metodą przecisku** bez rozkopywania jezdni i uszkodzania jej nawierzchni.
 - głębokość posadowienia rury ochronnej musi zapewnić odległość **minimum 1,2 m** od nawierzchni jezdni istniejącej (oraz projektowanej przy przebudowie drogi) do górnej krawędzi rury ochronnej;
 - długość rury ochronnej musi odpowiadać min. sumie szerokości jezdni, oraz powinna być wystawać minimum 0,5 m z każdej strony poza krawędź jezdni;
 - komory przewiertowe, należy wykonać poza jezdnią;
8. Wykopy należy zasypywać i zagęszczać warstwami wg normy BN – 83/8836-02. Należy osiągnąć wskaźnik zagęszczenia gruntu – 1,0.
9. W związku z tym, że w/w obiekt nie jest związany z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jego lokalizacja w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi.
10. Zgoda na lokalizowanie w pasie drogowym – **sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej** – wydana zostaje pod warunkiem, że właściciel tejże infrastruktury nie będzie wnosił zastrzeżeń do budowy infrastruktury drogowo (takiej jak krawężniki, obrzeża, chodniki, jezdnie i inne) nad lub przy zbliżeniu do infrastruktury wnioskodawcy.
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zmian.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3 (w/w ustawy), **koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.**
12. Przed wydaniem decyzji o zajęciu pasa drogowego celem umieszczenia w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego inwestor (właściciel urządzenia/obiektu) podpisze z zarządcą drogi umowę w której zobowiąże się do wywiązania się z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222. ze zmianami). W przypadku braku możliwości technicznych lub finansowych właściciela urządzenia/obiektu na jego przebudowę w terminie określonym przez

zarządcę drogi właściciel drogi w związku z inwestycją drogową przebuduje urządzenie/obiekt wnioskodawcy zgodnie z jego warunkami a następnie obciąży jego kosztami przebudowy zgodnie z kosztorysem powykonawczym inwestycji.

13. Udzielenie przez inwestora przedsięwzięcia 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie robót związanych z odtworzeniem poszczególnych elementów pasa drogowego.
14. Informuję, że zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych inwestor – właściciel urządzenia będzie ponosił roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi będącej iloczynem powierzchni wbudowanej w m² i aktualnej stawki.
15. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
 - uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli pozwolenie jest wymagane);
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu, lub urządzenia

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli wyraża zgodę na przeznaczenie część działki 208/1 obręb 5 Nowa Sól położonej przy drodze powiatowej nr 1044F ul. Żabia (dz. o nr ewid. 208/1 - obręb 5 Nowa Sól) w celu wykonania sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem: uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub przyjęciu zgłoszenia przez właściwy wydział Architektury i Budownictwa oraz uzyskania decyzji na wejście z robotami w pas drogowy.

Uzgodnienie ważne 1 rok.

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy opracować i dostarczyć następujące materiały zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) w sprawie określenia warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego:

1. Wniosek w którym należy określić
 - imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 - cel zajęcia pasa drogowego,
 - lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 - planowany okres zajęcia pasa drogowego,
2. Do wniosku należy załączyć:
 - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 - zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczności na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 - ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka,
 - oświadczenie o:
 - o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
 - o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, lub
 - o zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Pełnomocnictwo od inwestora na występowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego

W celu naliczenia rocznej opłaty za wbudowanie urządzeń obcych w pasie drogowym właściciel urządzenia złoży wniosek, w którym należy podać:

- a) numer i datę decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia,
- b) lokalizację urządzenia (droga, ulica miejscowość),
- c) długości i średnice układanych urządzeń obcych i rur osłonowych w rozbiciu na lokalizację w obszarze zabudowanym i poza obszarem zabudowanym,

Do wniosku należy dołączyć:

- a) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic pasa drogowego i lokalizacją urządzeń obcych w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględnia żądanie wnioskodawcy (art. 107 par. 4 kpa.).

POUCZENIE

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sól

STAROSTA NOWOSOLSKI
UL. MONIUSZKI 3B
67-100 NOWA SÓL

Znak sprawy
GN.6630.166.2018

PROTOKÓŁ
z narady koordynacyjnej dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d, pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), w dniu ...08.11.2018..... w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Sposób przeprowadzenia narady:

Tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opis przedmiotu narady:

SI_E Projekt sieci elektroenergetycznej
SI_K_KS Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
SI_W Projekt sieci wodociągowej

Lokalizacja obiektu:

m. Nowa Sól, obr. 5, dz. 96/6 i inne wg załącznika
Nowe Żabno, dz. 161/1 i inne wg załącznika

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Krzysztof Komar
67-100 Nowa Sól, ul. Nowowiejskiego 20, Polska

Na wniosek z dnia: 2018-10-05

Znak:

Data wpływu:

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Andrzej Trojanowski

KIEROWNIK OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Dnia 08 LIS. 2018

Andrzej Trojanowski
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika

1. Sylwia Jędrzejko
2. Katarzyna Jędrzejko
3. Marta Pasiewicz
4. Robert Dębski
5. Sebastian Knap
6. Katarzyna Knap-Guzyk
7. Krzysztof Knap
8. Marcia Dębska
9. Adam Mędrak
- 10.

Oznaczenie reprezentowanych podmiotów

- Telefonie nr 10 / Nr 10 J. D.
- Placówka Gazownictwa w Nowej Soli
- Starostwo Powiatowe N. Soli
- ENEA Operator Sp. z o.o.
- PID Nowa Sol
- Gmina Nowa Sol
- 266 w Kietcu
- Gmina Nowa Sol - Miasto
- MZK Nowa Sol

Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

1.	uzgodniono bez wag
2.	Uzgodniono - bez wag
3.	bez wag
4.	Projekt uzgodniono w 20 Nowa Soli pod względem zgodności z istniejącą siecią elektroenergetyczną
5.	Brak uzgodnienia

NIP: 925-17-94-858 REGON 971218187

Stwierdzam zgodność z oryginałem

09 LIS. 2018

Dnia podpis

.....

podpis	
6. Gmina Nowa Sól ul. Moniuszki 3A, 67-100 Nowa Sól tel. 68 388 72 10 NIP 025-133-64-81 REGON 971237799	bez uwag
7. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KIEŁCZU SP. Z O. O. W LIKWIDACJI 67-100 Nowa Sól, Kiełcz, ul. Cicha 6 tel. 68 388 72 10 NIP 925-210-03-03 REGON 081101036	bez uwag
8. GMINA NOWA SÓL ul. Moniuszki 3A, 67-100 Nowa Sól tel. 68 388 72 10 NIP 025-133-64-81 REGON 971237799	uzgodniono z uwagami sanitarnymi x opinii znak INN: 7013.6.7.31.2018 z dnia 25.10.2018r.
9. MZRK NOWA SÓL ul. KONSERWATORSKA 2	Nie uzgodniono. Brak uzupełnienia projektu w zakresie wspierania do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z normami technicznymi
10.	

Inne uwagi:

Integralną częścią kartograficzną niniejszego protokołu są plansze projektu opatrzone klauzulą, iż niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
.....
.....

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

1. Pan Grzegorz Janus - ORANGE POLSKA
2. Pan Maciej Piasik - Nadzór Budowlany Nowa Sól

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Data 09 LIS. 2018 podpis

Andrzej Trojanowski
Nadzorca Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

3.
4.

Podpisy osób uczestniczących w naradzie koordynacyjnej:

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

imię, nazwisko i podpis
przewodniczącego narady koordynacyjnej.

.....
.....
.....
.....
.....

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Dnia **09.11.2018** r. podpis

.....
.....
.....
.....
.....