

Nowa Sól, dnia 11 października 2019 r.

ZP.271.24.2019

**Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej wzdłuż projektowanej drogi do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni ścieżki rowerowej warstwy ścieralnej z mieszanki BBTM gr. 3 cm po zagęszczeniu, na warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na ścieżce rowerowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm, wg SST D.05.03.05a.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada tabelę robót ziemnych.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Milewski
WICEPREZYDENT