ELEMENTY CZ.1. 1:10

1. Stal
- Klasa stali – S235JR
- Klasa wykonania konstrukcji EXC2
- Powierzchnia kształtowników klasy C1
- Powierzchnia blach klasy A2

2. Zabezpieczenie antykorozyjne.
- Kategoria korozyjnosci C3
- Okres trwałości systemu malarskiego długi (H)
- Przygotowanie podłoża obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2 ½
- Przykładowe systemy malarskie:

A. SIKACORE PUR COLOR NEW – 80µm.
B. SIKACORE PUR COLOR NEW – 80 µm.
Łącznie 160 µm.
A. SIKACORE EP COLOR NEW – 80µm.
B. SIKACORE PUR COLOR NEW – 80 µm.
Łącznie 160 µm.
- Sposób aplikacji według producenta.
- Kolor według zamawiającego
- Łączniki cynkowane

3. SPAWANIE
- Poziom jakości złączy spawalniczych C
- Elektrody EB 146
- Spawać na całej długości przyległania elementu
- Spoiny nieoznaczone wykonać 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
- Materiały spawalnicze zgodne z zaleceniami technologa
- Przy wykonywaniu spoin czołowych wykonać odpowiednie ukosowanie

El. P.1

WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z BOKU



Uwaga:
Blachy spawać także wewnątrz rury.

WIDOK Z GÓRY



IZOMETRIA



Śruba M 20x80 DIN931 kl.8.8. 102

El. Rp.10

WIDOK Z PRZODU



1-1



IZOMETRIA



Śruba M 20x80 DIN931 kl.8.8. 102

El. St.11

WIDOK Z PRZODU



1-1



WIDOK Z GÓRY



IZOMETRIA

Śruba M 12x45 DIN931 kl.8.8. 100

El. St.12



1-1



IZOMETRIA

Śruba M 12x45 DIN931 kl.8.8. 100

El. St.13



1-1



IZOMETRIA

Śruba M 12x45 DIN931 kl.8.8. 100

El. C.17



Długości potwierdzić w zależności od wybranego typu nakrętki napinającej.

El. C.20



Długości potwierdzić w zależności od wybranego typu nakrętki napinającej.

El. C.22



Długości potwierdzić w zależności od wybranego typu nakrętki napinającej.

El. L.14

WIDOK Z PRZODU



1-1



1-1



WIDOK Z GÓRY



IZOMETRIA



El. L.14.1



1-1



1-1





IZOMETRIA



RYSUNKI ROZPATRYWAĆ W POŁĄCZENIU Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, ORAZ OPISEM TECHNICZNYM. SZKŁO MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

AAR ATELIER ARCHITEKTURY

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI
ul. Ks. Józefa Sito 100 Zgorzelec tel. 511 440 060

Zastrzega się wyłączność praw przestawionej w dokumentacji budowlanej wielostronnej natury przestawionej z zagospodarowanie terenu posiadanie na kontaki przekazywanych bez przetwarzania, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, przekazywania, przetwarzania, przekazywania bez zgody autora. Przekazanie dokumentacji wraz z innymi podmiotami bez zgody autora. Przekazanie dokumentacji wraz z innymi podmiotami bez zgody autora. Montaż elementów wraz z architektury może na zakaz. Tablice informacyjne, reklamowe, oraz inne elementy nie mogą być umieszczane bez zgody autora. Przekazanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie.

Inwestor:
Gł. Ks. św. P.I.O. 47-315 Głogówek NIP, ul. Rzymkowska, Rybakowa, gmina Kolsztów
Gł. Ks. św. P.I.O. 47-315 Głogówek NIP, ul. Trzeciego, Rybakowa, gmina Kolsztów

K03

Nazwa projektu:
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
ZADASZENIE PIĘTLI AUTOBUSOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Branża:
KONSTRUKCJA

Nr projektu: 2022/004
Data opracowania: 04 RYS.

Skala: 1:10

Nazwa pliku: 2022_04_RY

Data: 11.2022

Nr rysunku: RY.1.0

Sprawdził: MAREK KUŻDOWSKI

BRANŻA KONSTRUKCJA

Mgr inż. Damian Gliwiński
Nr upr. 201/DOŚ/10
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA

mgr inż. Ryszard Grądzka
Nr upr. 201/DOŚ/10
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń