

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz.288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W załączonym do dokumentacji przetargowej PFU zamawiający przedstawia barierkę „B2”. Nie określono, w której części zadania i w jakiej ilości należy wskazać barierkę wbudować. Prosimy o określenie miejsca montażu oraz wymaganej ilości.

Odpowiedź

Zamawiający zrezygnował z montażu barierki B2, dlatego w PFU w punkcie F.2 WYPOSAŻENIE została w każdej lokalizacji wprowadzona adnotacja – „nie występuje”.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie dokładnych wymiarów ciosów granitowych, których należy użyć do wykonania schodów terenowych „SCH2”.

Odpowiedź

Do wykonania schodów granitowych SCH2 należy zastosować ciosy granitowe o wymiarach: 44 cm x 10 cm x 100 cm (gł x wys x dł).

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie powierzchni schodów terenowych, które należy wykonać z ciosów granitowych („SCH2”) dla części III zadania (Siedlisko).

Odpowiedź

Powierzchnia schodów terenowych SCH2 dla zadania III (Siedlisko) wynosi 70 m².

Pytanie nr 4

Czy przedstawione w PFU elementy małej architektury są przykładowe, czy należy ściśle trzymać się określonych parametrów? Jakie odchylenia zamawiający dopuszcza przy wyborze wskazanych elementów.

Odpowiedź

Przedstawione w PFU elementy małej architektury są przykładowe, Zamawiający wymaga zastosowanie elementów z zachowaniem wskazanych w PFU materiałów. Dopuszcza się tolerancję wskazanych parametrów wymiarowych w zakresie +/- 5% z wyłączeniem wysokości barierek.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **24 maja 2021 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24 maja 2021 r. o godz. 12:00**.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia **22 czerwca 2021 roku**.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Prezydent Miasta Nowej Soli

(-) Jacek Milewski

Podpisano elektronicznie