

ZP.271.0001.2022

**Wyjaśnienia i zmiany  
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bankowej i ul. Zamenhofs w Nowej Soli.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 7 (numeracja prowadzona narastająco)**

Kosztorys ofertowy ul. Bankowa roboty drogowe poz. nr 23. W pozycji tej oraz na przekrojach poprzecznych jest kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, natomiast w opisie technicznym w pkt 8a) jest kruszywo związane cementem z betoniarki C3/4. Dotyczy to zarówno nawierzchni z kostki jak i z masy bitumicznej. Prosimy o potwierdzenie, iż ma być kruszywo łamane 0/31,5mm zgodnie z przekrojem poprzecznym.

**Odpowiedź**

W ramach konstrukcji drogi ul. Bankowej należy wykonać warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego 0/31,5 mechanicznie gr. 15 cm.

**Pytanie nr 8**

Kosztorys ofertowy ul. Bankowa roboty drogowe poz. nr 26. Prosimy o wyjaśnienie czym mają być wypełnione szczeliny w kostce kamiennej, żywicą epoksydowa czy podsypką cementowo piaskową. Zapisy SST są rozbieżne.

**Odpowiedź**

Szczeliny przy układaniu kostki kamiennej należy wypełnić podsypką cementowo – piaskową 1:4 grubości 5cm (ST D-05.03.01 p.5.4).

**Pytanie nr 9**

Kosztorys ul. Zamenhofs roboty drogowe poz. nr 36. Prosimy o podanie koloru kostki.

**Odpowiedź**

Do wykonania miejsc parkingowych należy zastosować kostkę koloru grafit (pozycja 36 kosztorysu ul. Zamenhofs roboty drogowe).

**Pytanie nr 10**

Kosztorys ul. Zamenhofs roboty drogowe poz. nr 36. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być podsypka cementowo piaskowa – zgodnie z kosztorysem czy z mialu kamiennego zgodnie z przekrojem poprzecznym.

**Odpowiedź**

Pod betonową kostką brukową z szeroką spoiną (eko) należy zastosować 5cm podsypkę z mialu kamiennego.

**Pytanie nr 11**

Kosztorys ul. Zamenhofs roboty drogowe poz. nr 38. Prosimy o podanie gatunku drzew do nasadzenia.

**Odpowiedź**

Przy ul. Zamenhofs należy zasadzić drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Prezydent Miasta Nowej Soli  
(-) Jacek Milewski  
Podpisano elektronicznie**