

ZP.271.0007.2022

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na budowę drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 25 (numeracja prowadzona narastająco)

Wnosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych, na podstawie której Zamawiający oszacował ilość robót ziemnych.

Odpowiedź

Tabela robót ziemnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 26

Wnosimy o wyjaśnienie ilości wykopów do wykonania zawartej w Przedmiarach Robót przy uwzględnieniu założenia min. 40 cm odhumusowania i głębokości zalegania humusu podanych w dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź

Ilość wykopów należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ oraz tabeli robót ziemnych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający zwraca uwagę na nieścisłości przedmiaru robót „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w południowej części Nowej Soli - etap III” branża drogowa, który zawiera pozycje nr 25 i 26 dotyczące wykopów mechanicznych ujętych w innych pozycjach przedmiaru robót. Ponadto zamawiający zwraca uwagę, że w pozycji nr 28 i 31 powyższego przedmiaru robót podane ilości robót mogą być zaniżone. Na podstawie tabeli robót ziemnych stwierdzono, że szacowana ilość nasypów, o których mowa w poz. 28 powinna wynosić 14 976 m³, a w poz. 31 - 15 363 m³.

Zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale 13 pkt 2 SWZ, załączony przedmiar robót służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi podstawy do określenia zakresu rzeczowego zamówienia. W celu obliczenia ceny oferty, wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową zawartą w załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku rozbieżności z przedmiarem robót należy przyjąć ustalenia własne wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Prezydent Miasta Nowej Soli
(-) Jacek Milewski
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/