

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę i montaż rolet zewnętrznych z napędem elektrycznym wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej oraz dostawa i montaż okiennych foli rozpraszających światło dla sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli

Zamawiający - Gmina Nowa Sól-Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnień i zmian specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Ze względu na brak możliwości spełnienia norm zastosowania folii na szyby do szkoły nr 2, proszę o informację czy można zastosować folie o takich parametrach:

1. Folia poliestrowa Armorlite "matte white 2 mil"
Transmisja światła widzialnego - 72%
Transmisja promieni UV - 6%
2. Folia polimerowa Metamark "M7A-OH Opal Haze"
Transmisja światła widzialnego - 87%
Transmisja promieni UV - 40%
3. Folia polimerowa Metamark "M7-CR Crystal Etch"
Transmisja światła widzialnego - 57%
Transmisja promieni UV - 25%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii rozpraszającej światło o następujących parametrach:

- 1) Przepuszczalność światła – min 70%
- 2) Redukcja promieni UV – min 60%

Zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto informuje, że w celu umożliwienia zapoznania się z wyjaśnieniami oraz ich uwzględnienia w ofercie, przedłuża termin składania ofert do dnia **5 czerwca 2023 r. do godz. 11:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2023 r. o godz. 11:15.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.


Miejsce publikacji: <http://nowasol.pl/zamowienia-publiczne/kategorie-zamowien/do-130tys-zl>

Sprawę prowadzi:

Kinga Bułhak-Wołkowska - Wydział Inwestycji

tel: 068/4590330

e-mail: wolkowska@nowasol.pl


PREZYDENT MIASTA
Nowa Sól
Jacek Milewski