

Nowa Sól, 16.04.2025r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na przebudowę przepompowni ścieków na przyłączy kanalizacyjnym budynku Przedszkola nr 2 przy ul. Okrężnej 2 w Nowej Soli

Zamawiający – Przedszkole nr 2 niniejszym zawiadamia, iż w postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapytania ofertowego. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Czy zamawiający faktycznie wymaga zastosowania systemu wizualizacji i monitoringu przepompowni? Czy wizualizacja może odbywać się przez stronę internetową (WEB SCADA), czy też należy wpiąć się do istniejącego systemu monitoringu? Jaki jest obecny dostawca monitoringu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie wizualizacji poprzez stronę internetową (WEB SCADA).

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Miejsce publikacji: <https://nowasol.pl/zamowienia-publiczne/kategorie-zamowien/do-130tys-zl>

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia: 16.04.2025r. godz. 15:00 na dzień: 25.04.2025r. godz. 15:00

Dyrektor Przedszkola nr 2
A. Lisiewicz
mgr Alicja Lisiewicz